



NOTAS:

- TODOS LOS TUBOS DE DIAMETRO 160 mm SERAN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DOBLE PARED TIPO: USO NORMAL.
- EN LA INSTALACION DE LOS TUBOS SE INCORPORARA UNA GUIA DE POLIPROPILENO COMO MINIMO DIAMETRO 5mm PARA FACILITAR EL POSTERIOR TENDIDO DE LOS CABLES.

H	03/19	INGECA	INGECA	MOS	ACTUALIZACION LOGOTIPO	ESCALA= 1:15	<b>REDES</b> LINEAS SUBTERRANEAS	DPTO. DE INGENIERIA	
G	05/18	INGECA	INGECA	MOS	ACTUALIZACION HORMIGONES / LOGOTIPO EDP	ED. A Dibujado JGLEZ		EDICION ACTUAL: H ---	
F	01/12	INASTURIAS	INASTURIAS	MOS	NUEVO LOGOTIPO EDP	05/05 Verificado LSM		D1C131 Hoja: --	
E	08/11	ERE	ERE	MEG	ACTUALIZACION EHE-08	05/05 Revisado-HC LSM		PR. o EXP.: ----- Sigue: --	
EDIC.	FECHA	DIBUJADO	VERIFICADO	REVISADO-HC	MODIFICACION	Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.			