



NOTAS:

- EN EL CASO DE RED SUBTERRANEA MIXTA B.T. Y M.T., LOS CABLES DE M.T. SE CANALIZARAN EN LOS TUBOS INFERIORES DE LA ZANJA.
- TODOS LOS TUBOS DE DIAMETRO 160 mm SERAN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DOBLE PARED TIPO: USO NORMAL.
- EN LA INSTALACION DE LOS TUBOS SE INCORPORARA UNA GUIA DE POLIPROPILENO COMO MINIMO DIAMETRO 5mm PARA FACILITAR EL POSTERIOR TENDIDO DE LOS CABLES.

E	03/19	INGECA	INGECA	MOS	ACTUALIZACION LOGOTIPO	ESCALA= 1:15	REDES LINEAS SUBTERRANEAS SECCIONES DE ZANJA TIPO "12T ø160"	DPTO. DE INGENIERIA		
D	05/18	INGECA	INGECA	MOS	ACTUALIZACION HORMIGONES / LOGOTIPO EDP	ED. A Dibujado INASTURIAS		EDICION ACTUAL: E	---	
C	01/12	INASTURIAS	INASTURIAS	MOS	NUEVO LOGOTIPO EDP	03/10 Verificado INASTURIAS		D1C391	Hoja: --	
B	08/11	ERE	ERE	MEG	ACTUALIZACION EHE-08	03/10 Revisado-HC MOS		PR. o EXP.: -----	Sigue: --	
EDIC.	FECHA	DIBUJADO	VERIFICADO	REVISADO-HC	MODIFICACION	Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.				